

Auszug Untersuchungsergebnisse 2023 der WG Aichwald-Faakersee-Süd

Jährliche Informationspflicht gegenüber den Abnehmern über die Untersuchungsergebnisse gemäß §5 Trinkwasserverordnung.

Die vollständige Version ist auf der Homepage www.aichwald-faakersee-sued.at oder im Büro der Wassergenossenschaft einsehbar.

Die Proben wurden am 21.06.2023 im Zuge der jährlichen Untersuchung gezogen.
ILV Kärnten, Kirchengasse 43 in 9020 Klagenfurt am Wörthersee am 24.08.2023.

	HB Koren	SK Trpinjak	BSFZ
Parameter	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Nitrat	< 5,0 mg/l	< 5,0 mg/l	< 5,0 mg/l
Pestizide	im untersuchten Umfang nicht bestimmbar		
pH-Wert	8,2	8,1	8,2
Gesamthärte	9,8 °dH	15 °dH	13,4 °dH
Carbonathärte	8,9 °dH	14 °dH	12 °dH
Kalium	< 1 mg/l	< 1 mg/l	< 1 mg/l
Kalzium	47 mg/l	73 mg/l	64 mg/l
Magnesium	14,1 mg/l	22 mg/l	19,5 mg/l
Natrium	1,1 mg/l	2,0 mg/l	1,7 mg/l
Chlorid	< 1 mg/l	2,9 mg/l	1,9 mg/l
Sulfat	15,9 mg/l	16,7 mg/l	15,9 mg/l

Legende

HB Koren Hochbehälter Koren
SK Trpinjak Schieberkammer Trpinjak
BSFZ Bundesport- und Freizeitzentrum

Aufgrund der Messtoleranzen bei den einzelnen Analysen kann es zu leichten Schwankungen bei den Parameterwerten kommen.

Alle Werte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.